



uziom otokowy FeZn 25x4
 układany na głębokości 0,8 m
 w odległości 1,0 m od fundamentu

TEMAT		REMONT DACHU BUDYNKU PAŁACOWEGO W ZESPOLE PAŁACOWO-PARKOWYM
ADRES		ul. ZAMKOWA 18 98-355 DZIAŁOSZYN dz. nr ewid. 367
TYTUŁ		INSTALACJA ODGROMOWA
BRANŻA	PROJEKTANT	SKALA
E	mgr inż. Rafał Teliga	1:100
STUDIUM	upr. bud. LOD 0556/OWOE/01	DATA
P	upr. proj. LOD/1417/POOE/10	01
NR RYS.	98-332 Rzeszpa, Zielęcín 7	2017
E-1	tel. (044) 631 75 11	